

白 高 号 外
平成24年9月12日

保護者各位

宮城県白石高等学校
校長 小野寺 洋征

平成24年度第2回室内空気質測定について(連絡とお願い)

初秋の候、保護者の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また日頃より本校の教育活動にご理解とご協力を賜っていることに心より感謝申し上げます。

さて、標記の件につきまして、今回は24地点を対象とし、戸および窓を閉め強制換気装置を作動した状態で室内の空気中の化学物質の測定を実施いたしました。

測定値は、一部の化学物質について夏季の高温の室温に起因すると思われる上昇が見られましたが、いずれの地点でも厚生労働省の示す指針値(暫定値を含む。)を下回っておりました。なお、第3回測定は2月の実施を予定しております。

室内の揮発性有機化合物の低減対策に最も有効な方策は「換気」であると言われております。本校では、今後とも24時間強制換気と自然換気を徹底し、さらに良好な空気環境の実現に努めて参ります。また、一部の測定地点につきましては、持ち込み品に由来すると思われる測定値の上昇があり、化粧品・制汗剤等をはじめとする化学物質の持ち込みにつきまして注意を喚起して参りますので、いっそうのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、保護者の皆様には、今後とも生徒の体調の変化について充分ご留意いただくとともに、何かございましたら担任や養護教諭にご連絡くださるようお願い申し上げます。

記

- 1 測定地点 校長室、校長応接室、保健室、大会議室、コンピュータ室、成人・母性・小児看護実習室、基礎看護実習室、図書室、職員室、アリーナ、進路応接室、3年7組、看護準備室、専攻科2年教室、食物実習室、食物準備室、家庭科総合実習室、2年1組、2年5組、視聴覚室、体育準備室、音楽室、1年1組、1年6組
- 2 測定月日 平成24年8月19日(日)
- 3 測定項目 ホルムアルデヒド他9項目
- 4 測定方法 戸および窓を閉め、強制換気装置を作動させた状態で、厚生労働省「室内空気中化学物質の許取方法と測定方法」に準拠し実施
- 5 測定結果 全測定項目において厚生労働省の示す指針値(暫定値を含む。)以下